**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

**UTRUSTNING:**

- A. Förrådsberedare 280L Koppar
  - B. Solslinga 10m Ø22mm
  - C. Ø22mm anslutning för BoRö 3-vägs shuntpaket.
- OBS: EJ standard, anges vid beställning

**ANSLUTNINGAR:**




- 1.(Ø12) Expansion/Avluftning
- 2.(1"utv) Tillopp från värmekälla
- 3.(1"utv) Retur till värmekälla
- 4. Kabelgenomföring
- 5.(Ø15) Sol in
- 6.(Ø15) Sol ut
- 7.(Ø22) Varmvatten ut
- 8.(Ø22) Kallvatten in

Bakom frontplåt

- 9.(DN20) Avtappning
- 10.(Ø9.5 inv) Tempgiv. termometer front övre
- 11.(Ø9.5 inv) Tempgiv. extern värmekälla
- 12.(Ø9.5 inv) Tempgiv. termometer front nedre
- 13.(DN50) Elpatronuttag

**TEKNISKA DATA:**

Bredd:.....700mm  
 Djup:.....700mm  
 Höjd:.....1715mm  
 Arbetstryck Radiatorkrets:....Max 3Bar  
 Arbetstryck Varmvatten:.....Max 10Bar

Vikt Kg: <b>143.60</b>	Datum: <b>2014-09-19</b>	Konstruerad av: <b>AEN</b>	Godkänd av: <b>AEN</b>	Skala: <b>1:15</b>	Format: <b>A4</b>	Blad Nr: <b>1</b>	
	 Gen. tol: <b>SS-ISO 2768-1 m</b>	Namn: <b>TIDA500/FC-300/Sol10</b>				Art. Nr: <b>504-300400</b>	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	
						Ritningsnummer:	Revision: