**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

UTRUSTNING:

A.(Ø22)Varmvattenslinga 25m
B.(Ø22) Solslinga 10m

ANSLUTNINGAR:




- 1.(1"utv) Expansion/Avluftning
- 2.(1"utv) Tillopp från värmekälla
- 3.(1"utv) Retur till värmekälla
- 4.(Ø22) Anslutning för BoRö Shuntpaket (Artnr: 001-10013 anges vid beställning)
5. Kabelgenomföringar
- 6.(Ø22) Tillopp från solfångare
- 7.(Ø22) Retur från solfångare

Bakom frontplåt

- 8.(DN20) Avtappning
- 9.(Ø7 inv) Tempgiv. termometer front övre
- 10.(Ø7 inv) Tempgiv. extern värmekälla
- 11.(Ø7 inv) Tempgiv. termometer front nedre
- 12.(Ø7 inv) Tempgivaransl(sol T2)
- 13.(Ø7 inv) Tempgivaransl(sol T1)
- 14.(DN50) Elpatronuttag

TEKNISKA DATA:

Bredd:.....600mm
Djup:.....600mm
Höjd:.....1610mm
Arbetstryck Radiatorkrets:....Max3Bar
Arbetstryck Varmvatten:.....Max 10Bar

Vikt Kg: 130.58	Datum: 2012-04-18	Konstruerad av: JSV	Godkänd av: AEN	Skala: 1:15	Format: A4	Blad Nr:	
	 Gen. tol: SS-ISO 2768-1 m	Namn: TIDA 500 B25/SOL10				Art. Nr: 17-56620	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	
					Ritningsnummer:		Revision: