**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

UTRUSTNING:

- A. Förrädsberedare 280L Koppar
 B. Ø22mm anslutning för BoRö 3-vägs shuntpaket.
 OBS: EJ standard, anges vid beställning




ANSLUTNINGAR:

- 1.(Ø12) Expansion/Avluftning
- 2.(1"utv) Tillopp från värmekälla
- 3.(1"utv) Retur till värmekälla
4. Kabelgenomföring

- Bakom frontplåt
 8.(DN20) Avtappning
 9.(Ø9.5 inv) Tempgiv. termometer front övre
 10.(Ø9.5 inv) Tempgiv. extern värmekälla
 11.(Ø9.5 inv) Tempgiv. termometer front nedre
 12.(DN50) Elpatronuttag

TEKNISKA DATA:

Bredd:.....700mm
 Djup:.....700mm
 Höjd:.....1735mm
 Arbetstryck Radiatorkrets:....Max 3Bar
 Arbetstryck Varmvatten:.....Max 10Bar

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| Vikt Kg: 140.83 | Datum: 2010-12-16 | Konstruerad av: JSV | Godkänd av: AEN | Skala: 1:15 | Format: A4 | Blad Nr: 1 | |
|  |  Gen. tol: SS-ISO 2768-1 m | Namn: TIDA 500/FC300 | | | | Art. Nr: 504-30100 | |
| | Generell Ra:  | | | | | Kund/Notering: | |
| | | | | | | Ritningsnummer: | Revision: |